

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ENERO DE 2023

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	42	52	<40	<40	<40	200 µg/l
Boro	0,3	0,0	0,1	<0,0	0,3	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	<5	<5	<5	200 µg/l
Cloro Libre Residual	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	991	359	773	313	937	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	21,7	21,3	22,7	21,5	22,6	(n.a.) °C
pH	7,8	7,9	7,8	8,2	7,8	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	133	9	78	12	25	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,6	1.5 mg/l
Bicarbonatos	146,0	247,0	239,0	181,0	251,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	5	4	9	4	50 mg/l
Calcio	73,0	57,0	79,0	55,0	188,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	189	38	98	<5	353	500 mg/l
Sodio	90	6	35	8	15	200 mg/l
Índice Langelier	0,7	0,9	0,7	0,5	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O ₂ /l
Bromodichlorometano	<5	<5	6	2	<1	(n.a.) µg/l
Bromoformo	38	<5	17	3	1	(n.a.) µg/l
Cloroformo	<5	5	2	1	<1	(n.a.) µg/l
Dibromoclorometano	12	<5	15	4	1	(n.a.) µg/l
Trihalometanos	55	<20	39	10	1	100 µg/l
Recuento de Colonias	0	0	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	33,5	24,1	35,6	17,1	61,4	(n.a.) °F
Magnesio	37,0	24,0	39,0	8,0	35,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Altobordo, Camino Hondo, Campillo, Carrasquilla, Casa de Las Monjas, El Cementerio, El Hinojar, El Porvenir, Escarihuela, Feli, La Alberquilla, La Alcanara, La Campana, Las Quimeras, Los Búcanos, Los Conventos, Los Curas, Marchena, P.I. Sapolorca, P.I. La Hoya, Purias, Lorca casco urbano, La Torrequilla, El Consejero, Los Cautivos, Las Canales, La Hoya, Ramonete, Morata, Puntas de Calnegre, Campo López, Almendricos.
- (02) El Pardo, El Rincón de los Carranzas, Avilés, Doña Inés, La Paca, Las Terreras, Torrealvilla, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Zarzadilla de Totana (granjas), Zuñiga
- (03) Zarzalico
- (04) Ortillo, Pantano de Puentes, El Pozo, El Santo, El Toscar, Fontanares, Los Almendros, Los Ibañez, Pantano de Puentes, Tirieza, Tirieza Alta, Agua Amarga
- (05) Coy

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE FEBRERO DE 2023

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	81	52	<40	<40	<40	200 µg/l
Boro	0,2	<0,1	0,1	<0,0	0,3	1.0 mg/l
Hierro	<10	<10	<5	<10	<5	200 µg/l
Cloro Libre Residual	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	2.0 mg/l
Conductividad	867	423	773	312	939	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	18,9	19,4	22,7	21,5	22,6	(n.a.) °C
pH	7,8	8,3	7,9	8,0	7,6	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	120	9	78	12	25	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,6	1.5 mg/l
Bicarbonatos	175,0	235,0	239,0	181,0	251,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<5,0	<10,0	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	5	4	9	4	50 mg/l
Calcio	103,0	65,0	79,0	55,0	188,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	254	36	98	<5	353	500 mg/l
Sodio	80	6	35	8	15	200 mg/l
Índice Langelier	1,0	0,9	0,7	0,5	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	5	6	2	<5	(n.a.) µg/l
Bromoformo	9	<5	17	3	8	(n.a.) µg/l
Cloroformo	<5	<5	2	1	<5	(n.a.) µg/l
Dibromoclorometano	9	<5	15	4	<5	(n.a.) µg/l
Trihalometanos	<20	<20	39	10	<20	100 µg/l
Recuento de Colonias	0	2	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	45,2	26,3	35,6	17,1	61,4	(n.a.) °F
Magnesio	48,0	24,0	39,0	8,0	35,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Altobordo, Camino Hondo, Campillo, Carrasquilla, Casa de Las Monjas, El Cementerio, El Hinojar, El Porvenir, Escarihuela, Feli, La Alberquilla, La Alcanara, La Campana, Las Quimeras, Los Búcanos, Los Conventos, Los Curas, Marchena, P.I. Sapolorca, P.I. La Hoya, Purias, Lorca casco urbano, La Torrequilla, El Consejero, Los Cautivos, Las Canales, La Hoya, Ramonete, Morata, Puntas de Calnegre, Campo López, Almendricos.
- (02) El Pardo, El Rincón de los Carranzas, Avilés, Doña Inés, La Paca, Las Terreras, Torrealvilla, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Zarzadilla de Totana (granjas), Zuñiga
- (03) Zarzalico
- (04) Ortillo, Pantano de Puentes, El Pozo, El Santo, El Toscar, Fontanares, Los Almendros, Los Ibañez, Pantano de Puentes, Tirieza, Tirieza Alta, Agua Amarga
- (05) Coy

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE MARZO DE 2023

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	81	52	<40	<40	<40	200 µg/l
Boro	0,2	<0,1	0,1	<0,0	0,3	1.0 mg/l
Hierro	<10	<10	<5	<10	<5	200 µg/l
Cloro Libre Residual	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	<0.1	<0.1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	936	449	809	312	950	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	18,9	19,4	22,7	21,5	22,6	(n.a.) °C
pH	7,8	8,0	7,9	8,1	7,7	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	120	9	78	12	25	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,6	1.5 mg/l
Bicarbonatos	175,0	235,0	239,0	181,0	251,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<5,0	<10,0	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	5	4	9	4	50 mg/l
Calcio	103,0	65,0	79,0	55,0	188,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	254	36	98	<5	353	500 mg/l
Sodio	80	6	35	8	15	200 mg/l
Índice Langelier	1,0	0,9	0,7	0,5	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	5	6	2	<5	(n.a.) µg/l
Bromoformo	15	<5	17	3	8	(n.a.) µg/l
Cloroformo	<5	<5	2	1	<5	(n.a.) µg/l
Dibromoclorometano	11	<5	15	4	<5	(n.a.) µg/l
Trihalometanos	26	<20	39	10	<20	100 µg/l
Recuento de Colonias	0	2	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	45,2	26,3	35,6	17,1	61,4	(n.a.) °F
Magnesio	48,0	24,0	39,0	8,0	35,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Altobordo, Camino Hondo, Campillo, Carrasquilla, Casa de Las Monjas, El Cementerio, El Hinojar, El Porvenir, Escarihuela, Feli, La Alberquilla, La Alcanara, La Campana, Las Quimeras, Los Búcanos, Los Conventos, Los Curas, Marchena, P.I. Sapolorca, P.I. La Hoya, Purias, Lorca casco urbano, La Torrejilla, El Consejero, Los Cautivos, Las Canales, La Hoya, Ramonete, Morata, Puntas de Calnegre, Campo López, Almendricos.
- (02) El Pardo, El Rincón de los Carranzas, Avilés, Doña Inés, La Paca, Las Terreras, Torrealvilla, Zarcilla de Ramos, Zarcadilla de Totana, Zarcadilla de Totana (granjas), Zuñiga
- (03) Zarzalico
- (04) Ortillo, Pantano de Puentes, El Pozo, El Santo, El Toscar, Fontanares, Los Almendros, Los Ibañez, Pantano de Puentes, Tirieza, Tirieza Alta, Agua Amarga
- (05) Coy

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrin, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetilina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	44	50	<40	<40	<40	200 µgr/l
Boro	0,2	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<5	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,6	1,0	0,9	0,7	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	<0.1	0,1	0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	1005	423	783	323	947	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,6	20,3	22,7	20,6	21,1	(n.a.) °C
pH	7,9	8,1	8,0	8,0	7,7	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0,3	5 NTU
Cloruro	128	9	78	12	22	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,5	1.5 mg/l
Bicarbonatos	180,0	266,0	239,0	190,0	263,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<5,0	<5,0	<3,0	<5,0	<5,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	6	4	9	4	50 mg/l
Calcio	90,0	63,0	79,0	52,0	171,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	249	36	98	6	318	500 mg/l
Sodio	87	5	35	7	14	200 mg/l
Índice Langelier	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	12	6	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	16	<5	10	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	9	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	21	<5	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	49	<20	<20	<5	<5	100 µgr/l
Recuento de Colonias	2	0	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	416	253	--	163	567	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	47,0	24,0	39,0	8,0	34,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Altobordo, Camino Hondo, Campillo, Carrasquilla, Casa de Las Monjas, El Cementerio, El Hinojar, El Porvenir, Escarihuela, Feli, La Alberquilla, La Alcanara, La Campana, Las Quimeras, Los Búcanos, Los Conventos, Los Curas, Marchena, P.I. Sapolorca, P.I. La Hoya, Purias, Lorca casco urbano, La Torrequilla, El Consejero, Los Cautivos, Las Canales, La Hoya, Ramonete, Morata, Puntas de Calnegre, Campo López, Almendricos.
- (02) El Pardo, El Rincón de los Carranzas, Avilés, Doña Inés, La Paca, Las Terreras, Torrealvilla, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Zarzadilla de Totana (granjas), Zuñiga
- (03) Zarzalico
- (04) Ortillo, Pantano de Puentes, El Pozo, El Santo, El Toscar, Fontanares, Los Almendros, Los Ibañez, Pantano de Puentes, Tirieza, Tirieza Alta, Agua Amarga
- (05) Coy

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrin, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetilina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE MAYO DE 2023

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	81	50	<40	<40	<40	200 µgr/l
Boro	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1,0	1,0	0,9	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	2.0 mg/l
Conductividad	755	405	789	321	940	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	18,9	19,4	19,2	17,4	21,1	(n.a.) °C
pH	8,0	8,3	8,2	8,3	7,8	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	0,3	0,3	0,2	4 NTU
Cloruro	120	9	86	11	22	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,5	1.5 mg/l
Bicarbonatos	175,0	235,0	356,0	189,0	263,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<5,0	<10,0	<5,0	<5,0	<5,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	5	5	9	4	50 mg/l
Calcio	103,0	65,0	80,0	55,0	171,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	254	36	26	6	318	500 mg/l
Sodio	80	6	30	7	14	200 mg/l
Índice Langelier	1,0	0,9	0,9	0,5	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	11	<5	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	10	<5	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	5	15	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	17	<5	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	43	<20	<5	<5	<20	100 µgr/l
Recuento de Colonias	2	2	1	0	1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	--	--	386	--	567	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	48,0	24,0	45,0	8,0	34,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Altobordo, Camino Hondo, Campillo, Carrasquilla, Casa de Las Monjas, El Cementerio, El Hinojar, El Porvenir, Escarihuela, Feli, La Alberquilla, La Alcanara, La Campana, Las Quimeras, Los Búcanos, Los Conventos, Los Curas, Marchena, P.I. Sapolorca, P.I. La Hoya, Purias, Lorca casco urbano, La Torrequilla, El Consejero, Los Cautivos, Las Canales, La Hoya, Ramonete, Morata, Puntas de Calnegre, Campo López, Almendricos.
- (02) El Pardo, El Rincón de los Carranzas, Avilés, Doña Inés, La Paca, Las Terreras, Torrealvilla, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Zarzadilla de Totana (granjas), Zuñiga
- (03) Zarzalico
- (04) Ortillo, Pantano de Puentes, El Pozo, El Santo, El Toscar, Fontanares, Los Almendros, Los Ibañez, Pantano de Puentes, Tirieza, Tirieza Alta, Agua Amarga
- (05) Coy

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrin, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetilina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.