



Aguas de Lorca

**ACLARACIÓN SOBRE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN PARA LA EDAR DE CURTIDOS EN LORCA”
EXpte. SUMINISTRO 04/2018**

A los efectos aclaratorios oportunos, se indican las características técnicas del soporte sobre el que va instalado la membrana objeto de licitación, así como las marcas de las mismas que actualmente existen, todo ello de conformidad con las especificaciones y modelos gráficos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- La salida de permeado es de 2 pulgadas y media
- Entrada de flujo 219.1 mm.
- Las marcas que están actualmente instaladas son de la marca FTR y Memos.

En Lorca, a 22 de mayo de 2018.