



Aguas de Lorca

## **ACLARACIÓN SOBRE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN PARA LA EDAR DE CURTIDOS EN LORCA” EXPTE. SUMINISTRO 10/2018**

A los efectos aclaratorios oportunos, se indican las características técnicas del soporte sobre el que va instalado la membrana objeto de licitación, así como las marcas de las mismas que actualmente existen, todo ello de conformidad con las especificaciones y modelos gráficos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- La salida de permeado es de 2 pulgadas y media
- Entrada de flujo 219.1 mm.

Las marcas que están actualmente instaladas son de la marca Memos Mo-C00-3000 TRIFLUX M83GI8 (WHITE Y LE). Habiendo estado también instalada la marca FTR.

Sin perjuicio de lo expuesto, no se exige ninguna de las citadas marcas, ya que la única intención de dicha información es la de que los interesados en la presente licitación puedan conocer exactamente el sistema de anclaje y bastidores de la estructura de las membranas objeto de suministro.

Lo cual se comunica a los efectos de que los licitadores realizar sus proposiciones con la información más ajustada posible.

En Lorca, a 21 de junio de 2018.